# AQUAGAS Pressfitting Reduzierstück 15 x 12 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-reduzierstueck-15-x-12-mm




Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **13746**

**€ 1,99**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

**Produktbeschreibung**

**AQUAGAS Pressfitting Reduzierstück 15 x 12 mm.** Das Reduzierstück wird mit dem größeren Einsteckende in eine Pressmuffe oder ein Formteil gesteckt; in die kleinere Pressmuffe kommt das dünnere Rohr.

| | |
|---|---|
| Größe | 15 x 12 mm |
| Anschlüsse | Einsteckende 15 mm und Pressmuffe 12 mm (a/i) |
| Werkstoff | Kupfer Cu-DHP |
| Presskontur | V – mit allen gängigen Presswerkzeugen mit V-Backen |
| Dichtring | HNBR, gelb, werkseitig eingelegt |
| Trinkwasser, Heizung | ?20 bis +95 °C, bis 16 bar |
| Gas | Erdgas und Flüssiggas, ?20 bis +70 °C, bis 5 bar (MOP 5 / GT 1) |
| Rohr | Kupferrohr halbhart und hart nach DIN EN 1057 / DVGW GW 392 |
| Zulassung | DVGW-geprüft für Gas und Trinkwasser, Reg.-Nr. DV-8535CT0330 |

## Ein Fitting für Gas und Wasser

Der gelbe HNBR-Dichtring ist für Gas und für Trinkwasser zugelassen – dasselbe Teil passt in beide Leitungen. Unverpresst ist die Verbindung undicht, so fällt eine vergessene Pressung spätestens bei der Druckprüfung auf.

## Montage

1. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren und prüfen, ob der Dichtring richtig sitzt.
3. Fitting bis zum Anschlag aufschieben bzw. das Einsteckende bis zum Anschlag einstecken.
4. Mit einem Presswerkzeug mit V-Kontur in passender Größe verpressen.

5. Nach der Montage eine Druckprüfung durchführen.

**Wichtig**

- Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur eingetragene Fachbetriebe ausführen (TRGI). Für Trinkwasser gelten DIN EN 806-4 und DIN 1988.
- Fließregel beachten: kein verzinkter Stahl in Fließrichtung hinter Kupfer.

Alle Formteile: AquaGas-Pressfittings.