AQUAGAS Pressfitting T-Stück 15 mm x 1/2" IG x 15 mm

https://www.schwarte-shop.de/aquagas-pressfitting-t-stueck-15-mm-x-1-2-ig-x-15-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **13776**

€ 10,28

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

AQUAGAS Pressfitting T-Stück 15 mm x 1/2" IG x 15 mm. Das T-Stück hat einen Abzweig mit Innengewinde – etwa für einen Hahn, ein Manometer oder einen Entleerungsanschluss.

Größe	15 mm x 1/2" x 15 mm
Anschlüsse	zwei Pressmuffen 15 mm, Abzweig Innengewinde 1/2"
Werkstoff	Kupfer Cu-DHP
Presskontur	V – mit allen gängigen Presswerkzeugen mit V-Backen
Dichtring	HNBR, gelb, werkseitig eingelegt
Trinkwasser, Heizung	?20 bis +95 °C, bis 16 bar
Gas	Erdgas und Flüssiggas, ?20 bis +70 °C, bis 5 bar (MOP 5 / GT 1)
Rohr	Kupferrohr halbhart und hart nach DIN EN 1057 / DVGW GW 392
Zulassung	DVGW-geprüft für Gas und Trinkwasser, Reg.-Nr. DV-8535CT0330

Ein Fitting für Gas und Wasser

Der gelbe HNBR-Dichtring ist für Gas und für Trinkwasser zugelassen – dasselbe Teil passt in beide Leitungen. Unverpresst ist die Verbindung undicht, so fällt eine vergessene Pressung spätestens bei der Druckprüfung auf.

Montage

1. Kupferrohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Einstecktiefe am Rohr markieren und prüfen, ob der Dichtring richtig sitzt.
3. Fitting bis zum Anschlag aufschieben bzw. das Einsteckende bis zum Anschlag einstecken.
4. Mit einem Presswerkzeug mit V-Kontur in passender Größe verpressen.

5. Gewinde erst eindichten und anziehen, dann verpressen – nach dem Verpressen nicht mehr am Gewinde drehen.

Wichtig

- Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur eingetragene Fachbetriebe ausführen (TRGI). Für Trinkwasser gelten DIN EN 806-4 und DIN 1988.
- Fließregel beachten: kein verzinkter Stahl in Fließrichtung hinter Kupfer.

Alle Formteile: AquaGas-Pressfittings.