# Viega Prestabo Reduzierstück 54 x 42 mm - Modell 1115.1

https://www.schwarte-shop.de/viega-prestabo-reduzierstueck-54-x-42-mm-modell-1115-1



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10780**

**€ 17,08**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Prestabo Reduzierstück 54 x 42 mm - Modell 1115.1.** Das Reduzierstück wird mit dem größeren Einsteckende in eine Pressmuffe oder ein Formteil gesteckt; in die kleinere Pressmuffe kommt das dünnere Rohr.

| | |
|---|---|
| Modell | 1115.1 |
| Größe | 54 x 42 mm |
| Anschlüsse | Einsteckende 54 mm und Pressmuffe 42 mm |
| Werkstoff | unlegierter Stahl, verzinkt |
| Dichtelement | EPDM, werkseitig eingelegt |
| Sicherheit | SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf |
| Trinkwasser | nicht geeignet |
| Heizung | geschlossene Anlagen bis 95 °C (max. 105 °C), PN 16 |
| Kühlwasser | geschlossener Kreislauf ab ?25 °C, bis 16 bar |
| Druckluft | trocken, bis 60 °C, bis 16 bar |
| Rohr | Viega Prestabo-Rohr aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt (auch PP-ummantelt), 12 bis 54 mm |

## Einsatzbereiche

- Geschlossene Heizungsanlagen (Pumpen-Warmwasserheizung)
- Kühlwasserleitungen im geschlossenen Kreislauf
- Solaranlagen mit Flachkollektoren (bis 6 bar)
- Druckluftanlagen, trocken
- Industrieanlagen

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Mit Pressbacke in passender Größe verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

**Wichtig**

- Nicht für Trinkwasser – Rohre und Pressverbinder tragen dafür ein rotes Symbol.
- Nur für geschlossene Kreisläufe ohne Sauerstoffeintrag und für trockene Umgebung – dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Korrosion.

Alle Formteile: Viega Prestabo.