# Viega Prestabo T-Stück mit IG 18 mm x 1/2" x 18 mm- Modell 1117.2

https://www.schwarte-shop.de/viega-prestabo-t-stueck-ig-18-mm-x-1-2-x-18-mm-modell-1117-2



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **10808**

**€ 8,95**

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

**Produktbeschreibung**

**Viega Prestabo T-Stück mit IG 18 mm x 1/2" x 18 mm- Modell 1117.2.** Das T-Stück hat einen Abzweig mit Innengewinde – etwa für einen Entlüfter, ein Manometer oder einen Entleerungsanschluss.

| | |
|---|---|
| Modell | 1117.2 |
| Größe | 18 mm x 1/2" x 18 mm |
| Anschlüsse | zwei Pressmuffen 18 mm, Abzweig Innengewinde 1/2" |
| Werkstoff | unlegierter Stahl, verzinkt |
| Dichtelement | EPDM, werkseitig eingelegt |
| Sicherheit | SC-Contur: unverpresst garantiert undicht, fällt bei der Dichtheitsprüfung auf |
| Trinkwasser | nicht geeignet |
| Heizung | geschlossene Anlagen bis 95 °C (max. 105 °C), PN 16 |
| Kühlwasser | geschlossener Kreislauf ab ?25 °C, bis 16 bar |
| Druckluft | trocken, bis 60 °C, bis 16 bar |
| Rohr | Viega Prestabo-Rohr aus unlegiertem Stahl, außen verzinkt (auch PP-ummantelt), 12 bis 54 mm |

## Einsatzbereiche

- Geschlossene Heizungsanlagen (Pumpen-Warmwasserheizung)
- Kühlwasserleitungen im geschlossenen Kreislauf
- Solaranlagen mit Flachkollektoren (bis 6 bar)
- Druckluftanlagen, trocken
- Industrieanlagen

## Montage

1. Rohr rechtwinklig ablängen, innen und außen entgraten.
2. Prüfen, ob das Dichtelement sauber im Pressverbinder sitzt.
3. Einstecktiefe markieren und den Pressverbinder bis zum Anschlag aufschieben.
4. Gewinde und Verschraubungen zuerst herstellen, danach verpressen.
5. Dichtheitsprüfung durchführen – nicht verpresste Verbindungen fallen durch die SC-Contur auf.

**Wichtig**

- Nicht für Trinkwasser – Rohre und Pressverbinder tragen dafür ein rotes Symbol.
- Nur für geschlossene Kreisläufe ohne Sauerstoffeintrag und für trockene Umgebung – dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Korrosion.

Alle Formteile: Viega Prestabo.